

令和元年8月23日

▼タイトル

高島市今津B & G海洋センターにおけるレジオネラ属菌の検出について

▼発生場所

屋内施設「高島市今津B & G海洋センター」のプール施設内ジャグジー
(住所 高島市今津町日置前3110)

▼経過

- (1) 指定管理者(公益財団法人ひばり)が実施した水質検査の結果、ジャグジーから基準値を超えるレジオネラ属菌の検出が、8月22日(木)に判明しました。
- (2) 8月22日(木)から、ジャグジーの利用を中止しました。
※その他のプール等、施設は通常通り営業しています。
- (3) 現時点で、利用者からの体調不良等の報告は受けておりません。

▼水質検査結果

採取日：令和元年8月1日(木)
検査結果：レジオネラ属菌 100 CFU/100ml
(基準値：検出されないこと)
※プールについては、検出されていません。

▼対応の状況

洗浄作業後の水質検査結果により安全が確認されるまでの間、ジャグジーの利用を中止します。

また、利用者等で体調不良等があった場合、お申し出いただくよう、施設から利用者に対して呼びかけています。

▼施設の平均利用者数

1日平均171名(令和元年7月)

▼問い合わせ先

- 所 属：高島市教育委員会事務局 市民スポーツ課
- 担当：岸田、野崎
- 電話番号：0740(25)8560
- ファックス：0740(25)8145