

令和元年 8 月 2 9 日

▼タイトル

高島市赤坂平家族旅行村ビラデスト今津におけるレジオネラ属菌の検出について

▼発生場所

「高島市赤坂平家族旅行村ビラデスト今津」森の交流館浴場内 浴槽

(住所 高島市今津町深清水 2 4 0 5 番地 1)

▼経過

(1) 指定管理者(公益財団法人ひばり)が実施した水質検査の結果、浴槽水から基準値を超えるレジオネラ属菌の検出が、8月28日(水)に判明しました。

(2) 8月28日(水)から、浴槽の利用を中止しました。

※森の交流館浴場内シャワーは使用可能です。

(3) 現時点で、利用者からの体調不良等の報告は受けておりません。

▼水質検査結果

採取日：令和元年8月6日(火)

検査結果：レジオネラ属菌 50CFU/100ml

(基準値：検出されないこと)

▼対応の状況

洗浄作業後の水質検査結果により安全が確認されるまでの間、浴槽の利用を中止します。

また、利用者等で体調不良等があった場合、お申し出いただくよう、施設から利用者に対して呼びかけています。

▼施設の平均利用者数

1日平均53名(令和元年7月)

▼問い合わせ先

○所 属：高島市役所商工観光部 観光振興課

○担 当：越山、鈴木

○電話番号：0740(25)8040

○ファックス：0740(25)8156