

平成30年7月10日

## ▼タイトル

市内公共施設におけるブロック塀等の点検結果について

---

## ▼概要

大阪北部地震を受けて、市内公共施設に設置しているブロック塀を点検しました結果は、下記のとおりです。

【点検方法】	施設管理担当課による、国土交通省の「ブロック塀の点検チェックポイント」を用いた点検		
【対象施設】	ブロック塀設置施設	51施設	57箇所
【点検結果】	点検項目不適合箇所	13施設	17箇所
			(対象箇所の29.8%)

## 【今後の対応】

不適合箇所については、早急に解体等工事の措置を講じます。

## 【概算費用】

解体（一部再設置含む）工事に係る概算費用 21,552千円

---

## ▼問い合わせ先

- 所 属：総務部 行財政改革推進局 財産管理課
- 担 当：岸田
- 電話番号：0740（25）8112
- ファックス：0740（25）8101