

屋内貯蔵所（平家建以外）点検表

| 点 検 項 目 | | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点 検 結 果 | 措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容 |
|------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| 保 安 距 離 | | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測） | | |
| | | 代替措置の塀又は壁体の損傷の有無 | 目視 | | |
| 保 有 空 地 | | 許可外物件存置の有無 | 目視 | | |
| 建 築 物 等 | 壁、柱、はり及び屋根 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | 防 火 戸 | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 | 目視 | | |
| | 床 面 | 滯油、滯水等の有無 | 目視 | | |
| | | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視 | | |
| | 階 段 | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 | | |
| 照 明 設 備 | | 損傷の有無 | 目視 | | |
| た め ます 及 び 排 水 溝 | | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 | | |
| | | 滯油、滯水、土砂等の堆積の有無 | 目視 | | |
| 架 台 等 | | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 | | |
| | | 落下防止装置の適否 | 目視 | | |
| 換 気 ・ 排 出 設 備 等 | | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 | | |
| | | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視 | | |
| | | 防火ダンパー損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については手動確認） | | |
| | | ファンの作動状況の適否 | 作動確認 | | |
| 電 気 設 備 | | 可燃性蒸気警報装置の作動状況 | 作動確認 | | |
| | | 配線及び機器の損傷の有無 機能の適否 | 目視 作動確認 | | |
| 避 雷 設 備 | | 突針部の損傷及び取付け部のゆるみ等の有無 | 目視 | | |
| | | 避雷導線の断線及び壁体等との接触の有無 | 目視 | | |
| | | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 | | |
| 標 識、 掲 示 板 | | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視 | | |
| 消 火 設 備 | 消 火 器 | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視 | | |
| | 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による。 | | | |
| 警 報 設 備 | 自動火災報知設備 | 自動火災報知設備点検表による。 | | | |
| | 自動火災報知設備以外の警報設備 | 損傷の有無 機能の適否 | 目視 作動確認 | | |
| そ の 他 | | | | | |