

顧客に給油等をさせる給油取扱所の泡消火設備（パッケージ型）点検表

点	検	項	目	点	検	内	容	点	検	方	法	点	検	結	果	措	置	年	月	日	及	び	措	置	内	容																								
操作盤関係	制	御	盤	周辺の状況確認				目視																																										
				変形、損傷等の有無				目視																																										
	電	源	装	置	電源灯の点灯状況				目視																																									
					変形、損傷等の有無				目視																																									
	ス	イ	ツ	チ	類	開閉状況				目視																																								
						損傷、溶断等の有無				目視																																								
	ヒ	ュ	ー	ズ	類	端子の緩み、脱落等の有無				目視																																								
被覆の損傷等の有無						目視																																												
起	動	装	置	手	動	起	動	装	置	操作部周囲の障害物の有無				目視																																				
										起動スイッチの損傷、表示の損傷				目視																																				
加	圧	式	消	火	薬	剤	タ	ン	ク	本	体	漏えいの有無				目視																																		
												変形、損傷、腐食等の有無				目視																																		
												塗装状況及び腐食等の有無				目視																																		
												配管取付部の緩み等の有無				目視																																		
										安	全	装	置	配管取付部の緩み等の有無				目視																																
														変形、損傷等の有無				目視																																
										バ	ル	ブ	類	変形、損傷等の有無				目視																																
														開閉位置及び正常状態の確認				目視																																
										加	圧	用	ガ	ス	容	器	弁	類	指	示	圧	力	計	変形、損傷等の有無				目視																						
																								変形、損傷等の有無				目視																						
																								変形、損傷等の有無				目視																						
																								開閉位置及び正常状態の確認				目視																						
																								変形、損傷等の有無				目視																						
																								指針の範囲、設定圧力値の指示確認				目視																						
配	管	等	バ	ル	ブ	類	変形、損傷等の有無				目視																																							
							開閉位置及び正常状態の確認				目視																																							
配	管	等	配	管	(フレ	キ	管	を	含	む	。	変形、損傷等の有無				目視																																	
													塗装状況及び腐食等の有無				目視																																	
													漏えいの有無				目視																																	
													変形、損傷等の有無				目視																																	
選	択	弁	本	体	変形、損傷等の有無				目視																																									
					開閉状況の確認				目視																																									
放	出	口	泡	放	出	口	変形、損傷、腐食等の有無				目視																																							
							保護カバーの有無				目視																																							
							放射障害の有無（平常時の状況）				目視																																							
そ	の	他																																																

※ 当該点検表は、セルフスタンドの泡消火設備の定期点検に関する整備に係る調査検討報告書で作成されたもの。