

基準 1 5 電気設備が設置されている部分等に係る消火設備の取扱いに関する基準

第 1 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分および鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分に係る消火設備の取扱いについては、次に定めるところによる。

- 1 令第 1 3 条第 1 項の表の上欄の「その他これらに類する電気設備」には、リアクトル、電圧調整器、油入開閉器、油入コンデンサー、油入遮断器、計器用変成器等が含まれる。ただし、次に掲げるものを除く。
 - (1) 配電盤または分電盤
 - (2) 電気設備のうち、冷却または絶縁のための油類を使用せず、かつ、水素ガス等可燃性ガスが発生するおそれのないもの
 - (3) 電気設備のうち、容量（同一の場所に 2 以上の電気設備が設置されている場合は、それぞれの電気設備の容量の合計をいう。）が 2 0 k V A 未満のもの
- 2 令第 1 3 条第 1 項の表の上欄の「発電機、変圧器その他これらに類する電気設備」（以下この基準において「電気設備」という。）が設置されている部分の「床面積」とは、当該電気設備が据え付けられた部分の周囲に水平距離 5 m の線で囲まれた部分の面積（同一の場所に 2 以上の電気設備が設置されている場合は、その合計面積をいう。）をいう。ただし、不燃材料の壁、天井もしくは床または防火戸（随時開くことができる自動閉鎖装置付のものまたは随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖することができるものに限る。）で区画された部分に設置されている場合は、当該区画された部分の床面積とすることができる。
- 3 令第 1 3 条第 1 項の表の上欄の「その他多量の火気を使用する部分」には、金属溶解設備、給湯設備、温風暖房設備、厨房設備等で、最大消費熱量（最大入力）の合計が 3 5 0 k W 以上のものが設置されている場所が含まれる。
- 4 令第 1 3 条第 1 項の表の上欄の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分の「床面積」とは、第 1、第 2 項の規定の例により算定した面積をいう。

第 2 特例適用の運用基準

令第 3 2 条の規定を適用する場合の基準については、次に定めるところによる。

- 1 次に該当する電気設備が設置されている部分に、適応する大型消火器を設置したときは、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備または粉末消火設備を設置しないことができる。
 - (1) 密封方式の電気設備（封じ切り方式または窒素封入式の電気設備で内部に開閉接点を有しない構造のものに限る。）で、絶縁劣化、アーク等による発火のおそれが少なく、かつ、当該電気設備の容量が 1 5 , 0 0 0 k V A 未満のもの。ただし、この場合において、封じきり方式とは、溶接により外部と完全に遮断し、冷却または絶縁のための油類の補給等、維持管理の必要がなく、また、不可能な構造をいい、ボルト締め等によるものは含まれないものとする。
 - (2) 1 , 0 0 0 k V A 未満の容量の電気設備
 - (3) 自家発電設備の基準（昭和 4 8 年消防庁告示第 1 号）、「蓄電池設備の基準」（昭和 4 8 年消防庁告示第 2 号）または「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」（昭和 5 0 年消防庁告示第 7 号）に適合する構造のキュービクルに収納されている電気設備
 - (4) 密封方式の O F ケーブル油槽

- (5) 発電機または変圧器で、冷却または絶縁のための油類を使用せず、かつ、水素ガス等可燃性ガスが発生するおそれのないもの
- 2 電気設備が設けられている場所が、次の第 1 号および第 2 号に該当し、かつ、電気設備が第 3 号に該当する場合には、不活性ガス消火設備（二酸化炭素を放射するものに限る。）、ハロゲン化物消火設備（ハロン 1 2 1 1、ハロン 1 3 0 1 およびハロン 2 4 0 2 に限る。）または粉末消火設備は、全域放出方式または局所放出方式としないことができる。
- (1) 特定主要構造部を耐火構造とした専用の建築物で、壁および天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたものであり、かつ、延焼のおそれがないものであること。
- (2) 前号の建築物の開口部には、防火戸で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のものまたは随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖することができるものを設けたものであること。
- (3) 電気設備には、火災が発生した場合、自動的に電流を遮断する装置が設けられていること。
- 3 発電所の電気設備が設置されている部分に、次により水噴霧消火設備を設置した場合は、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備または粉末消火設備を設置しないことができる。
- (1) 噴霧ヘッドは、その有効防護空間が電気設備の下部表面を除く全外表面および電気設備の周囲の床面積を包含するように設けること。
- (2) 高圧充電部と噴霧ヘッドおよび配管各部分との保有空間距離は、第 1 5 - 1 表の左欄に掲げる公称対地電圧に応じ、同表の右欄に掲げる離隔距離以上であること。

第 1 5 - 1 表

公称対地電圧 (kV)	離隔距離 (cm)
6 6 以下	7 0
7 7 以下	8 0
1 1 0 以下	1 1 0
1 5 4 以下	1 5 0
1 8 7 以下	1 8 0
2 2 0 以下	2 1 0
2 7 5 以下	2 6 0

- (3) 水源の水量および噴霧ヘッドの性能は、次によること。
- ア 噴霧ヘッドの性能は、電気設備に設置される全ての噴霧ヘッドを同時に標準放射量（令第 1 4 条第 1 号の標準放射量をいう。）で放射する場合に、それぞれの噴霧ヘッドにおいて放射圧力が 0. 3 5 MP a 以上で、かつ、防護面積 1 m²につき毎分の放射量が、電気設備の周囲の床面部分には 6 ℓ、その他の部分は、1 0 ℓ で計算した量以上の量で、有効に放射できるものであること。
- イ 水源の水量は、アに定める条件で全ての噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、2 0 分間以上有効に放射することができる量以上の量とすること。
- (4) 制御弁およびストレーナを、次により設けること。
- ア 制御弁およびストレーナは、放射区域ごとに設けること。
- イ 制御弁は、火災の際安全で、かつ、容易に接近できる場所に設けること。この場合、制御弁の操作部の位置は、床面または操作面からの高さが 0. 8 m 以上 1. 5 m 以下であること。
- ウ 制御弁には、その直近の見やすい箇所に水噴霧消火設備の制御弁である旨を表示した標識を設けること。
- (5) 配管は、電気設備の頂部を通過しないように設けること。

- (6) 配管およびその支持物の非充電露出部は、有効に接地し、接地線と大地との間の接地抵抗値を 10Ω 以下とすること。
- (7) 排水設備は、当該放射区域に放射される水量を有効に排水できる大きさおよび勾配を有するものであること。
- (8) 加圧送水装置は、規則第 1 6 条第 3 項第 3 号の規定の例により設けること。ただし、水力発電所の水圧管を利用して第 3 号の基準を満足する場合は、この限りではない。
- (9) 呼水装置、非常電源および配管は、規則第 1 2 条第 1 項第 3 号の 2、第 4 号および第 6 号の規定の例により設けること。
- (10) 貯水槽等には、規則第 1 2 条第 1 項第 9 号に規定する措置を講じること。