

基準 1 7 泡消火設備の設置および維持に関する基準

第 1 法令等の定める技術上の基準によるほか、次の各項に定めるところによる。

- 1 ポンプを用いる加圧送水装置は、基準 1 3、第 1、第 1 項、第 1 号から第 6 号までおよび第 8 号の規定の例によるほか、次によること。
 - (1) ポンプの吐出量は、次のいずれかによること。
 - ア 固定式の泡消火設備（高発泡用泡放出口を用いるものを除く。）は、隣接する 2 の放射区域（令別表第 1（1 3）項口に掲げる防火対象物は、1 放射区域）の床面積の合計が最大となる部分に設けられた全ての泡ヘッドから、泡水溶液を同時に放射することができる毎分当たりの量以上の量とすること。
 - イ 移動式の泡消火設備は、次のいずれかに掲げる量とすること。
 - ㊦ 駐車場等に設けるもので、同一階におけるノズルの設置個数が 1 のものは 1 3 0 ㉔ /min 以上の量、同一階におけるノズルの設置個数が 2 以上のもの、または各階に設置してあるノズルの合計が 5 以上のものは 2 6 0 ㉔ /min 以上の量
 - ㊧ 飛行機または回転翼航空機の格納庫等に設けるもので、同一階または屋部分におけるノズルの設置個数が 1 のものは 2 6 0 ㉔ /min 毎分以上の量、2 以上のものは 5 2 0 ㉔ /min 以上の量
 - (2) ポンプの全揚程は、規則第 1 8 条第 4 項第 9 号ハ（ロ）の移動式の泡消火設備のノズルの先端の放射圧力換算水頭を 3 5 m 以上として計算すること。
 - (3) 泡放出口の放水圧力またはノズルの先端の放射圧力が、当該泡放出口またはノズルの性能範囲の上限値を超えないための措置は、基準 1 3、第 1、第 1 項第 9 号の規定の例によること。
- 2 水源の有効水量の算定は、基準 1 3、第 1、第 2 項の規定の例によるほか、水源水量を、固定式の泡消火設備（高発泡用泡放出口を用いるものを除く。）は、前項第 1 号アに定める泡ヘッドを同時に開放した場合に、種別に応じて定められた放射量で 1 0 分間放射することができる量の泡水溶液を作るのに必要な量以上の量とすること。なお、泡消火薬剤混合装置から一斉開放弁までの配管のうち、内容積が最大となるものを規則第 1 8 条第 2 項第 5 号に規定する「配管内を満たすに要する泡水溶液の量」として算定することができる。
- 3 水源の水槽等の材質は、基準 1 3、第 1、第 3 項の規定の例によること。
- 4 配管等は、基準 1 3、第 1、第 4 項（第 3 号を除く。）の規定の例による。


なお、配管の充水方法については、基準 1 3、第 1、第 4 項、第 1 号の規定の例によるほか、起動用圧力タンクによるものとして差し支えない。
- 5 泡消火薬剤の貯蔵量は、第 2 項に定める泡水溶液の量に、それぞれの泡消火薬剤の種別に応じた希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量とすること。
- 6 泡消火薬剤貯蔵タンクは、次によること。
 - (1) 加圧送水装置もしくは泡消火薬剤混合装置の起動により圧力が加わるものまたは常時加圧された状態で使用するものは、圧力計を設けること。
 - (2) 泡消火薬剤の貯蔵量が容易に確認できる液面計または計量棒等を設けること。
- 7 泡消火薬剤混合装置等は、次によること。
 - (1) 固定式の泡消火設備は、次によること。

- ア 混合方式は、プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式、プレッシャー・プロポーショナー方式またはポンプ・プロポーショナー方式とし、使用する泡消火薬剤の種別に応じ、規定される希釈容量濃度が確実に得られるものであること（第 1 7 - 1 図、第 1 7 - 2 図および第 1 7 - 3 図参照）。
- イ 起動装置の作動から泡放出口の泡水溶液の放射までに要する時間は、おおむね 1 分以内であること。
- ウ 泡消火薬剤と水とを混合させる部分に用いるベンチュリー管等の機器（以下この基準において「混合器」という。）または泡消火薬剤と水とを混合させる部分の配管結合は、放水区域を受け持つ一斉開放弁の直近に設けること。ただし、一斉開放弁までの配管内に規定される希釈容量濃度の泡水溶液を常時充水する配管設備とする場合は、この限りでない。
- (2) 移動式の泡消火設備は、次によること。
- ア 混合方式は、プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式、プレッシャー・プロポーショナー方式またはライン・プロポーショナー方式（ピックアップ方式を除く。）とすること。（第 1 7 - 1 図、第 1 7 - 2 図および第 1 7 - 4 図参照）
- イ プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式の混合器（2 管式のものに限る。）は、泡放射用器具の格納箱に収納するか、またはその直近（おおむね 5 m 以内）に設置すること。
- ウ プレッシャー・プロポーショナー方式の混合器および泡消火薬剤槽は、泡放射用器具の格納箱内に収納しておくこと。

●プレッシャー・サイド・プロポーショナー方式

送水管途中に圧入器を設け、泡消火薬剤槽から泡原液ポンプで泡原液を圧送して希釈容量濃度の泡水溶液とするもの


第 1 7 - 1 図



●プレッシャー・プロポーショナー方式

送水管途中に差圧混合槽と吸込器を接続して、水を泡原液槽内に送り込み、原液の置換えと送水管への泡原液吸入作用との両作用によって、流水中に泡原液を混合させて希釈容量濃度の泡水溶液とするもの


第 1 7 - 2 図



●ポンプ・プロポーション方式

加圧送水装置のポンプの吐出側と吸水側と連絡するバイパスを設け、そのバイパスの途中に設けられた吸込器にポンプ吐出水の一部を通し、濃度調整弁でその吸込量を調節し、泡消火薬剤槽からポンプ吸水側に泡原液を吸引して希釈容量濃度の泡水溶液とするもの


第 17-3 図



●ライン・プロポーション方式

送水管系統の途中に吸込器を接続し、泡消火薬剤を流水中に吸い込ませ、指定濃度の泡水溶液として送水管によりノズル等を送り、空気を吸い込んで泡を発生させるもの

第 17-4 図



8 放射区域は、次によること。


- (1) フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを用いる泡消火設備の 1 の放射区域の面積は、当該部分の床面積の $1/3$ 以上で、かつ、 200 m^2 以上（当該部分の床面積が 200 m^2 未満となる場合は、当該床面積）とすること。
- (2) フォームヘッドを用いる泡消火設備の 1 の放射区域の面積は、 50 m^2 以上 100 m^2 以下とすること。ただし、自動車の修理もしくは整備または駐車用のに供される部分で、不燃材料で作られた壁等により火災の感知が一部分に限定されるものは、その放射区域の面積を 50 m^2 未満とすることができる。

9 泡放出口のうち、フォームヘッド（合成界面活性剤泡消火薬剤および水成膜泡消火薬剤を用いるものに限る。）は、安全センターの評定品を使用すること。◇

10 駐車場に設けるフォームヘッド（合成界面活性剤泡消火薬剤および水成膜泡消火薬剤を用いるものに限る。）は、安全センターの評定品を使用するものとするほか、次によること。

- (1) 放出範囲が円形のフォームヘッドは、次によること。

- ア 使用するフォームヘッドの許容取付高さにおいて、放射区域の各部分から 1 のフォームヘッドまでの水平距離が 2.1 m 以下となるように設けること。
- イ 配置形によるヘッド相互の間隔は、基準 14、第 1、第 9 項第 1 号アの規定の例によること。
- ウ はり、たれ壁等がある場合のフォームヘッドの設置は、第 17-5 図および第 17-1 表の例によること。ただし、当該フォームヘッドからの放射が妨げられる部分が他のフォームヘッドにより有効に警戒されている場合は、この限りでない。
- (2) 放出範囲が半円形のフォームヘッドは、床面積 4.5 m²につき 1 個以上を防護対象物の全ての表面が有効防護範囲内で包含できるように設けること。



第 17-1 表

D (m)	H (m)
0.75 未満	0
0.75 以上 1.00 未満	0.10 未満
1.00 以上 1.50 未満	0.15 未満
1.50 以上	0.30 未満

11 起動装置は、次によること。

(1) 固定式の泡消火設備の起動装置は、次によること。

ア 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いる自動式の起動装置は、次によること。


- ⑦ スプリンクラーヘッドは、各放射区域ごとに設けること。
- ⑧ スプリンクラーヘッドは、標示温度が 79℃未満のものを使用し、1 個の警戒面積は、20 m²以下とすること。
- ⑨ スプリンクラーヘッドの取付け面の高さおよび警戒面積は、第 17-2 表によること。

第 17-2 表

感度種別	警戒面積	取付高さ	感度種別	警戒面積	取付高さ
1 種	20 m ²	7 m 以下	2 種	20 m ²	5 m 以下
	13 m ²	10 m 以下		11 m ²	10 m 以下

- ⑤ 起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動するものは、基準 13、第 1、第 1 項第 7 号イの規定の例によること。
- イ 感知器を用いる自動式の起動装置は、次によること。
- ⑦ 感知器は、各放射区域ごとに、規則第 23 条第 4 項の規定の例により設けること。
- ⑧ 感知器は、熱式の特種、1 種または 2 種を使用すること。
- ウ 手動式の起動装置の操作部は、次によること。
- ⑦ 駐車場等の部分に設けるものは、次によること。
- a 放射区域ごとに 1 個設けること。
- b 車両の衝突による破損を防ぐための防護措置を講じること（第 17-6 図参照）。◇
- ⑧ 令別表第 1（13）項口に掲げる防火対象物は、放射区域ごとに火災の表示装置の設置場所および放射区域の直近で操作に便利な場所に集結して、それぞれ 1 個設けること。
- (2) 移動式の泡消火設備の起動装置は、基準 13、第 1、第 1 項第 7 号の規定の例によること。

第 1 7 - 6 図 防護措置の例



- 11 自動警報装置等は、次によること。
- (1) 1 の流水検知装置が警戒する区域の面積は、3,000 m²以下とし、2以上の階にわたらないこと。ただし、主要な出入口から内部を見とおすことができる場合は、当該面積を3,000 m²以上とすることができる。
 - (2) 音響装置は、基準 1 4、第 1、第 6 項第 2 号の規定の例によること。
- 12 非常電源、配線等は、基準 1 3、第 1、第 5 項の規定の例によること。
- 13 耐震措置は、基準 1 3、第 1、第 6 項の規定の例によること。
- 14 ホース接続口は、基準 1 3、第 1、第 7 項第 6 号の規定の例によるほか、開閉の操作が 2 動作以下で、かつ、水のみを放射することができる構造とすること。
- 15 泡放射用器具格納箱は、次によること。
- (1) 構造および材質は、基準 1 3、第 1、第 7 項第 1 号から第 5 号までの規定の例によること。
 - (2) 格納箱の内部またはその直近の箇所に、加圧送水装置の始動を明示する赤色の表示灯を設けること。
- 16 ホースおよび筒先は、基準 1 3、第 1、第 8 項の規定の例によるほか、長さ 20 m 以上のホースおよび筒先を、泡放射用器具格納箱に収納しておくこと。
- 17 標識等は、次によること。
- (1) 泡放射用器具格納箱の内部またはその直近の見やすい箇所に、移動式の泡消火設備の使用方法を表示すること。
 - (2) 移動式の泡消火設備の標示は、基準 3 8 によること。
- 18 消防用ホースの摩擦損失計算は、基準 1 3、第 1、第 11 項の規定の例によること。

第 2 特例適用の運用基準

令第 3 2 条の規定を適用する場合の基準は、基準 1 3、第 2、第 7 項の規定を準用することができる。