

基準 3 8 消防用設備等（誘導灯および誘導標識を除く。）の標識類の 様式の取扱いについて

消防用設備等（誘導灯及び誘導標識を除く。）の標識類の様式については、次の表の左欄に掲げる標識類の種別に応じ、同表右欄に掲げる標識類の記載例等による。

標識類の種別		標識類の記載例等	
消 火 器 具	「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識（規則第 9 条第 4 号）※ 1	消 火 器	大きさ：短辺・・・80 mm 以上 長辺・・・240 mm 以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	Z8210 に定める消火器のピクトグラム（令第 3 2 条）※ 2		※消火器を直接視認できる状態で設置した場合 大きさ：各辺・・・90 mm 以上 色：地・・・赤 図・・・白
屋 内 消 火 栓 設 備	消火栓箱の表面に「消火栓」の表示（規則第 1 2 条第 1 項第 3 号イ）	「消 火 栓」	文字の大きさ：1 字につき 50 mm ² 以上 色：消火栓箱の色と識別できる色
補 助 散 水 栓	補助散水栓箱の表面に「消火用散水栓」等の表示（規則第 1 3 条の 6 第 4 項第 3 号イ）	「消火用散水栓」 または 「消 火 栓」	文字の大きさ：1 字につき 50 mm ² 以上 色：補助散水栓箱の色と識別できる色
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識（規則第 1 4 条第 1 項第 3 号ハ）	スプリンクラー設備 制 御 弁	大きさ：短辺・・・100 mm 以上 長辺・・・300 mm 以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁である旨を表示した標識（基準 1 4. 第 1. 1 2. (3)）	スプリンクラー設備 一 斉 開 放 弁 スプリンクラー設備 手動式開放弁	大きさ：短辺・・・100 mm 以上 長辺・・・300 mm 以上 色：地・・・赤 文字・・・白

	閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識（規則第 1 4 条 1 項第 5 号の 2 ハ）	大きさ：短辺・・・1 0 0 mm以上 長辺・・・3 0 0 mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	スプリンクラー設備の送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識（規則第 1 4 条第 1 項第 6 号ホ）	大きさ：短辺・・・1 5 0 mm以上 長辺・・・3 0 0 mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白 注 1：ポンプの定格全揚程をMP a で示した数値を記入する。 注 2：ポンプの締切圧力の 1. 5 倍の値をMP a で示した数値を記入する。
水 噴 霧 消 火 設 備 等	水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の手動式の起動装置である旨を表示した標識又はその旨の表示（規則第 1 6 条第 3 項第 3 号ホ（ロ）ほか）	不活性ガス消火設備（二酸化炭素）の例 大きさ：短辺・・・1 5 0 mm以上 (水噴霧消火設備にあつては 1 0 0 mm 以上) 長辺・・・3 0 0 mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	移動式の消火設備（泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備をいう。）である旨の表示又はその旨を表示した標識（規則第 1 8 条第 4 項第 4 号イほか）	泡消火設備の例 大きさ：短辺・・・1 0 0 mm以上 長辺・・・3 0 0 mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	泡消火設備のホース接続口である旨を表示した標識（規則第 1 8 条第 4 項第 1 0 号ロ（ホ））	大きさ：短辺・・・1 0 0 mm以上 長辺・・・3 0 0 mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白

全域放出方式の不活性ガス 消火設備、ハロゲン化物消 火設備又は粉末消火設備の 消火剤が放出された旨を表 示する表示灯（規則第 1 9 条第 5 項第 1 9 号イ（ニ） および第 1 9 号の 2 ロほ か）	不活性ガス消火設備（二酸化炭素）の例 二酸化炭素充満 危険・立入禁止 大きさ：短辺・・・80mm以上 長辺・・・280mm以上 色：地・・・白 文字・・・赤（消灯時は白）
全域放出方式の不活性ガス 消火設備、ハロゲン化物消 火設備又は粉末消火設備の 防護区画内及びその出入口 付近並びに防護区画に隣接 する部分に設ける注意事項 を表示した標識（基準 1 8. 第 1. 1. (16)	不活性ガス消火設備（二酸化炭素）の例 ・防護区画内に設置するもの 危険 ここには、二酸化炭素消火設備が設置されています。 消火ガスを吸い込むと死傷のおそれがあります。 消火ガスを放出する前に退避指令の放送を行います。 放送の指示に従い室外へ退避してください。 大きさ：短辺・・・270mm以上 色：地・・・黄 長辺・・・480mm以上 文字・・・黒 ・貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口に設置するもの  30 cm以上 大きさ：一辺 300 mm 以上色：地・・・白 人・・・黒 煙・・・黄 文字・・・「CO₂」および「二酸化炭素 CARBON DIOXIDE」は黒、「危 険」および「DANGER」は黄 シンボル・・・地は黄、枠は黒、 感嘆符は黒 ※二酸化炭素消火設備を設置するものに限る。 この室は、 二酸化炭素消火設備が設置されています。 消火ガスを吸い込むと死傷のおそれがあります。 消火ガスが放出された場合は入室しないこと。 室に入る場合は、消火ガスが滞留していないことを確認す ること。 大きさ：短辺・・・200mm以上 色：地・・・黄 長辺・・・300mm以上 文字・・・黒

		・防護区画に隣接する部分の出入口に設置するもの 危険 ここは、隣室に設置された二酸化炭素消火設備の消火ガスが流入するおそれがあり、吸い込むと死傷のおそれがあります。 消火ガスが放出された場合は、退避すること。 近づく場合は、消火ガスが滞留していないことを確認すること。 大きさ：短辺・・・200mm以上 色：地・・・黄 長辺・・・300mm以上 文字・・・黒
	不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備貯蔵容器の貯蔵容器の設置場所である旨を表示した標識（基準第18. 第1. 1. (1). オ）	不活性ガス消火設備（二酸化炭素）の例 不活性ガス消火設備 貯蔵容器設置場所 (二酸化炭素) 大きさ：短辺・・・150mm以上 (粉末消火設備にあつては 100mm 以上) 長辺・・・300mm以上 色：地・・・白文字・・・黒
屋外消火栓設備	屋外消火栓箱の表面に「ホース格納箱」の表示（規則第22条第4号イ）	文字の大きさ：1字につき50mm²以上 「ホース格納箱」 色：屋外消火栓箱の色と識別できる色
	屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識（規則第22条第4号ロ）	消 火 栓 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白 文字の大きさ：1字につき50mm²以上
自動火災報知設備	受信機を設置している場所である旨を表示した標識（基準24. 第2. 1. (4)）	火 災 受 信 所 大きさ：短辺・・・80mm以上 長辺・・・240mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白

避難器具	避難器具である旨を表示した標識（規則第 2 7 条第 1 項第 3 号ロ）	避難器具 大きさ：短辺・・・300mm以上 長辺・・・600mm以上 色：地・・・白 文字・・・黒 注：避難ロープ、避難はしご等一般に普及している用語は、当該避難器具名をもって替えることができる。
	避難器具の使用方法を表示した標識（規則第 2 7 条第 1 項第 3 号ロ）	(使用方法) 大きさ：短辺・・・300mm以上 長辺・・・600mm以上 色：地・・・白 文字・・・黒
	避難器具設置等場所を明示した標識（規則第 2 7 条第 1 項第 3 号イ）	避難器具設置等場所 大きさ：短辺・・・120mm以上 長辺・・・360mm以上 色：地・・・白 文字・・・黒
消防用水	消防用水の採水口である旨を表示した標識（基準 3 1. 第 1. 1. (5)）	採水口 (消防隊専用) 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
連結散水設備	連結散水設備の送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識（規則第 3 0 条の 3 第 4 号ニ）	送水口 (連結散水設備専用 ○MPa～○MPa) 大きさ：短辺・・・150mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
連結送水管	連結送水管の送水口である旨を表示した標識（規則第 3 1 条第 4 号）	送水口 (連結送水管専用) 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	連結送水管の放水口である旨を表示した標識（規則第 3 1 条第 4 号）	放水口 (消防隊専用) 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	放水用器具を格納した箱である旨を表示した標識（規則第 3 1 条第 6 号ニ）	放水用器具格納箱 大きさ：短辺・・・100mm以上長 辺・・・300mm以上色：地・・・赤文字・・・白

非常 コン セン ト 設 備	非常コンセントの保護箱の表面の「非常コンセント」の表示（規則第 3 1 条の 2 第 9 号イ）	文字の大きさ：1 字につき 2 5 mm²以上 色：文字・・・保護箱の色と識別できる色 「非常コンセント」 (消防隊専用)
無 線 通 信 補 助 設 備	無線機を接続する端子を収容する保護箱の表面の「無線機接続端子」の表示（規則第 3 1 条の 2 の 2 第 8 号（ロ））	文字の大きさ：1 字につき 2 5 mm²以上 色：文字・・・白 「無線機接続端子」 (消防隊専用)

※ 1 消火器を格納箱等に収納し、消火器を直接視認できない状態で設置する場合には、消火器のピクトグラムを設け、格納箱等に「消火器」と表示する。

なお、「消火器」の表示の大きさおよび色等については、指定しない。

※ 2 「消火器」と表示した標識に代えて消火器のピクトグラムを設置したい旨の相談があった場合は、特例申請は必要とせず、検査調書の備考欄に、特例を適用した旨を記載する。